

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/3608

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Idrante interrato Mod. BA Tipo Milano e Tipo Crotona ***Underground fire hydrants Mod. BA Type Milano and Type Crotona***

fabbricato da / produced by

BASSANI ALESSANDRO SRL

Via Al Ponte, 28/30 - 24050 GHISALBA (BG) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

Via Al Ponte, 28/30 - 24050 GHISALBA (BG) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma **EN 14339:2005** nell'ambito del sistema 1 sono applicati e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui all'Allegato A.

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard **EN 14339:2005** under system 1 are applied and that the product fulfills all the prescribed requirements set out in the Annex A.*

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **30/04/2010** (vigente la direttiva 89/106/CEE) e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

*This certificate was first issued on **30/04/2010** (when Directive 89/106/CEE was in force) and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified.*

Bollate, 28/04/2014

Rev. 1



CSI
CERTIFICAZIONE E TESTING

Mod. M-3c_a



CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/3608

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

Allegato A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Idrante interrato Mod. BA Tipo Milano e Tipo Crotone ***Underground fire hydrants Mod. BA Type Milano and Type Crotone***

PN - DN:	16 bar - 80 mm
Intervallo di coppia (MOT, mST)/ Operating torque:	105, 210
Direzione dell'attacco/ Inlet direction:	verticale/ vertical
Tipo di giunzione/ Joint type:	a flangia/ flanged
Tipo di valvola/ Valve type:	a globo (tipo a vite)/ globe (screw down)
Direzione di chiusura/ Closing direction:	senso orario/ clockwise direction
Giri di apertura (a vuoto e totali)/ Operating turns (dead and total turns):	1, 5
Coefficiente di flusso/ K_v factor:	K_v 60 per uscita/ for outlet DN70

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova / The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:

n. DC06/077F09 del/ dated 03/04/2009

Bollate, 28/04/2014
Rev. 1

GRUPPO
IMQ



Ing. R. Gatti
Direttore Generale/General Manager

2/2
Pagina/page