

Bassani Alessandro srl

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI N. 100-A

Secondo allegato III regolamento (UE) N.305/2011

1	Codice di identificazione	EN1022 - EN1028 - EN1607 - EN1619 - EN1222 - EN1228 - EN1657 - EN1669 EN1122 - EN1128 - EN1632 - EN1644 - EN1322 - EN1328 - EN1682 - EN1694 EN1026 - EN1032 - EN1611 - EN1623 - EN1226 - EN1232 - EN1661 - EN1673 EN1126 - EN1132 - EN1636 - EN1648 - EN1326 - EN1332 - EN1686 - EN1698		
2	Identificazione	IDRANTI A COLONNA SOPRASUOLO TIPO A DN 100		
3	Uso previsto del prodotto da costruzione conforme a UNI EN 14384	Sicurezza antincendio e lotta all'incendio		
4	Nome e indirizzo del fabbricante	Bassani Alessandro srl Via al ponte n. 28/32 - 24050 Ghisalba (BG) - Italia Tel: 0363900165 - Fax: 0363900235 E-mail: ba@bassanialessandro.com		
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto	Sistema 1		
7	Organismo notificato: CSI SPA - 0497 Ha rilasciato certificato di costanza della prestazione fondandosi sui seguenti elementi: - Determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; - Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; - Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.			
9	Prestazione dichiarata			
Caratteristiche essenziali		Prestazioni		Specifica armonizzata
Affidabilità di funzionamento - Involucro - Elastomeri - Otturatore - Materiali a contatto con l'acqua potabile - Componenti del meccanismo di manovra - Meccanismo di manovra - Sistema di scarico e di ventilazione - Carenatura di sicurezza - Colore - Pressioni - Direzioni di chiusura - Numero giri di apertura - Resistenza dell'idrante agli sforzi di manovra - Resistenza ai prodotti disinfettanti - Idranti per impianti ad acqua non potabile - Caratteristiche idrauliche		GHISA GJS EN 1503-3 NBR EN 681-1 CONFORME CONFORME CONFORME AZIONABILE CON CHIAVE CONFORME CONFORME OVE PREVISTA ROSSO RAL3000 PN 16 SENSO ORARIO 1 + 8 Intervallo 1 - MOT 80 - mST 250 CONFORME CONFORME Kv ≥ 80 (1 X UNI 70) Kv ≥ 140 (2 X UNI 70) Kv ≥ 160 (1 X UNI 100)		UNI EN 14384
Dimensionamento dei collegamenti		CONFORME		
Durata dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione		CONFORME		
Durata dell'affidabilità di funzionamento resistenza		CONFORME		
10		La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9		
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4				
Aggiornamento - Ghisalba, 16 Aprile 2018		Firmato a nome e per conto del fabbricante		Bassani Alessandro Legale Rappresentante

