Bassani Alessandro srl

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI N. 80-A

Secondo allegato III regolamento (UE) N.305/2011

1				
	Codice di identificazione	EN1010 - EN1016 - EN1601 - EN1613 - EN1210 - EN1216 - EN1651 - EN1663 EN1110 - EN1116 - EN1626 - EN1638 - EN1310 - EN1316 - EN1676 - EN1688		
2	Identificazione	IDRANTI A COLONNA SOPRASUOLO TIPO A DN 80		
3	Uso previsto del prodotto da costruzione conforme a UNI EN 14384	Sicurezza antincendio e lotta all'incendio		
4	Nome e indirizzo del fabbricante	Bassani Alessandro srl Via al ponte n. 28/32 - 24050 Ghisalba (BG) - Italia Tel: 0363900165 – Fax: 0363900235 E-mail: ba@bassanialessandro.com		
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto	Sistema 1		
7	Organismo notificato: CSI SPA - 0497 Ha rilasciato certificato di costanza della prestazione fondandosi sui seguenti elementi: Determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.			
9	Prestazione dichiarata	restazione dichiarata		
	Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica armonizzata	
- Ot - Ma - Cc - Ma - Si: - Ca - Cc - Pr - Di - Nu - Re - Re - Id - Ca Dime Durat	astomeri tturatore ateriali a contatto con l'acqua potabile componenti del meccanismo di manovra eccanismo di manovra stema di scarico e di ventilazione arenatura di sicurezza colore ressioni di ezioni di chiusura umero giri di apertura esistenza dell'idrante agli sforzi di manovra esistenza ai prodotti disinfettanti liranti per impianti ad acqua non potabile aratteristiche idrauliche nsionamento dei collegamenti ta dell'affidabilità di funzionamento tto alla corrosione ta dell'affidabilità di funzionamento	NBR EN 681-1 CONFORME CONFORME CONFORME AZIONABILE CON CHIAVE CONFORME CONFORME CONFORME OVE PREVISTA ROSSO RAL3000 PN 16 SENSO ORARIO $1+8$ Intervallo $1-MOT 80-mST 250$ CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME	UNI EN 14384	
resist	tenza	CONFORME		
10		ti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichia		
	rilascia la presente dichiarazione di prestazio rnamento - Ghisalba, 16 Aprile 2018	one sotto la responsabilità esclusiva del fabbr	ricante di cui al punto 4 Bassani Ssandro	

