

Bassani Alessandro srl

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI N. 80-SO

Secondo allegato III regolamento (UE) N.305/2011

| | | | |
|--|---|---|--|
| 1 | Codice di identificazione | ENGS3799 - ENGS3800 - ENGS3791 - ENGS3792 3799 - 3800 - 3791 - 3792 | |
| 2 | Identificazione | IDRANTI SOTTOSUOLO MILANO E CROTONE DN 80 | |
| 3 | Uso previsto del prodotto da costruzione conforme a UNI EN 14339:2006 | Sicurezza antincendio e lotta all'incendio | |
| 4 | Nome e indirizzo del fabbricante | Bassani Alessandro srl Via al ponte n. 28/32 - 24050 Ghisalba (BG) - Italia Tel: 0363900165 - Fax: 0363900235 E-mail: ba@bassanialessandro.com | |
| 6 | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto | Sistema 1 | |
| 7 | Organismo notificato: CSI SPA - 0497 | Ha rilasciato certificato di costanza della prestazione fondandosi sui seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none">- Determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;- Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;- Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. | |
| 9 | Prestazione dichiarata | | |
| | Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Specifica armonizzata |
| | Affidabilità di funzionamento | | UNI EN 14339 |
| | - Involucro | GHISA GJS EN 1503-3 | |
| | - Elastomeri | NBR EN 681-1 | |
| | - Otturatore | CONFORME | |
| | - Materiali a contatto con l'acqua potabile | CONFORME | |
| | - Componenti del meccanismo di manovra | CONFORME | |
| | - Meccanismo di manovra | AZIONABILE CON CHIAVE | |
| | - Sistema di scarico | CONFORME | |
| | - Colore | BLU RAL5015 | |
| | - Pressioni | PN 16 | |
| | - Direzioni di chiusura | SENSO ORARIO | |
| | - Numero giri di apertura | 1 + 8 | |
| | - Resistenza dell'idrante agli sforzi di manovra | MOT 105 - mST 210 | |
| | - Resistenza ai prodotti disinfettanti | CONFORME | |
| | - Idranti per impianti ad acqua non potabile | CONFORME | |
| | - Caratteristiche idrauliche | Kv ≥ 60 (1 X UNI 70) | Kv ≥ 60 (1 X BAIONETTA 70) |
| | Dimensionamento dei collegamenti | CONFORME | |
| | Durata dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione | CONFORME | |
| | Durata dell'affidabilità di funzionamento resistenza | CONFORME | |
| 10 | La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9 | | |
| Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 | | | |
| Aggiornamento - Ghisalba, 16 Aprile 2018 | | Firmato a nome e per conto del fabbricante | Bassani Alessandro Legale Rappresentante |

